

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 года

Выдан *муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению*
Полевского городского округа
«Основная общеобразовательная школа с. Мраморское»

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. с. Мраморское, ул. 1 Мая, д. 38а.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года от 13.09.2023г.

Глава Полевского городского округа
13.09.2023г.



К.С. Поспелов

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

г. Полевской, Свердловская область

« 13 » сентября 2023 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.05.2023 № 424-ПА (ред. от 09.08.2023 № 663-ПА), в составе:

председатель комиссии: Нужнова Ольга Викторовна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Кузьменко Елена Сергеевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Новопашина Ирина Николаевна - инженер энергетик отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович - инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 01.08.2023г. по 11.08.2023г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа с. Мраморское»

С проведением проверки ознакомлен

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское», 623370 Свердловская обл., г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, д. 38а

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
2.	Акты промывки систем отопления	Выполнено	Акт №6/н от 26.07.2023 г.

	зданий и сооружений.		промывки систем отопления зданий и сооружений
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Не предусмотрено проектом
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Не предусмотрено проектом
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Приказ № 77-Д от 26.07.2023 г. «Об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплопотребления» Годовой план-график ремонта систем теплопотребления МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское» Акт от 26.07.2023 г. о выполнении плана – графика ремонта систем теплопотребления
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтных работ не производилось
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт от 26.07.2023 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования системы отопления
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт от 26.07.2023 проверки состояния теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт от 15.07.2022г о осмотра состояния кровли, фасада, отмосток, оконных проемов и дверных проемов МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское», расположенного по адресу Свердловская обл., г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 38а
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета	Выполнено	Акт от 09.11.2022г. приема в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
14.	Акт проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	Акт от 26.07.2023 проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок
16.	Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно	Выполнено	Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным

	техническим условиям и условиям договора теплоснабжения		сетям от 09.01.2023 приложение №2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов № 42-ОТ/01/2023 от 09.01.2023
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
18	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Муниципальный контракт поставки энергоресурсов № 42-ОТ/01/2023 от 09.01.2023 заключен с МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское»
19	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	Акт проверки наличия расчетных шайбах и соплах элеватора, утвержден ОАО «ПКК» от 11.04.2023г.
20	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» от 25.07.2023г, Акт сверки за период 01.01.2023 - 25.07.2023 г.
21	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭК)
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Не предусмотрено
23	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей в МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское» от 26.07.2023 г
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения от 26.07.2023 г

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа с. Мраморское»

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт №б/н от 26.07.2023 г. промывки систем отопления зданий и сооружений
2. Приказ № 77-Д от 26.07.2023 г. «Об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплоснабжения»
Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское»
Акт от 26.07.2023 г. о выполнении плана – графика ремонта систем теплоснабжения
3. Акт от 26.07.2023 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования системы отопления

4. Акт от 26.07.2023 проверки состояния теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии
5. Акт от 15.07.2022г о осмотра состояния кровли, фасада, отмосток, оконных проемов и дверных проемов МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское», расположенного по адресу Свердловская обл., г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 38а
6. Акт от 09.11.2022г. приема в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
7. Акт от 26.07.2023 проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок
8. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 09.01.2023 приложение №2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов № 42-ОТ/01/2023 от 09.01.2023
9. Муниципальный контракт поставки энергоресурсов № 42- ОТ/01/2023 от 09.01.2023 заключен с МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское»
10. Акт проверки наличия расчетных шайбах и соплах элеватора, утвержден ОАО «ПКК» от 11.04.2023г.
11. Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» от 25.07.2023г, Акт сверки за период 01.01.2023 - 25.07.2023 г.
12. Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭК)
13. Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей в МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское» от 26.07.2023 г
14. Справка о параметрах надежности теплоснабжения от 26.07.2023 г
15. Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г. от 01.08.2023г.

Председатель комиссии: _____ /О.В. Нужнова
 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____ /И.А. Кузнецова
 (подпись, расшифровка подписи)

_____ /С.Г. Яковлева
 (подпись, расшифровка подписи)

_____ /Е.С. Кузьменко
 (подпись, расшифровка подписи)

_____ /И.Н. Новопашина
 (подпись, расшифровка подписи)

_____ /В.Ф. Бекк
 (подпись, расшифровка подписи)

В Р 2,8;19 акт замечания _____ /И.В. Попов
 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

19 . 09 2023 г.

_____ /Иванов
 (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190530

Владелец Костромин Кирил Леонидович

Действителен с 18.10.2023 по 17.10.2024