

ОМС Управление образованием ПГО
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение ПГО
"Основная общеобразовательная школа с.
Мраморское" 623370, Свердловская область,
г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 38а
телефон\факс: 91-68-8 E-mail: shooll-
mramor@mail.ru ОГРН
1026601607075, ОКПО47676466
ИНН/КПП6626009890/667901001
" 15 " мая 2019 г. № 166

В прокуратуру г. Полевского



Представление от 14.05.2019 г № 02-29/19 «Об устранении нарушений требований ПБ в соответствии с предписанием № 101/1/72 ОНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области» администрацией МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское» выполнены следующие мероприятия:

№ п/п предписания	Мероприятия	организация	Срок выполнения
п.1, п.2	Ремонт вентиляционной системы, проверка устройств блокировки системы с автоматическими установками пожарной сигнализации. Восстановление вытяжной вентиляции и выполнение работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов	Заключен договор от 04.04.2019 г № 08/19 с ООО «Промвентиляция», закупается оборудование на сумму 101 140,00	10 июня 2019 г
п.3 п.13 п.17 п.18 п.19 п.22 п.27	Ширина эвакуационных выходов в свету менее 0,8 м в лаборантской, математики, в тамбуре старшей группы, в помещении для мытья посуды старшей группы, эвакуационного выхода наружу в старшей группе, эвакуационный выход (лестничная клетка), в помещении техперсонала, в помещении для хранения спортивного инвентаря. Расчёт пожарных рисков.	ООО «СОНАР» работа выполняется	31 мая 2019 г
п.8 п.9 п.12 п.25 п.29	Установить двери, имеющие степень огнестойкости не менее 0,6 ч в лаборантской физики, информатики, начальных классов, в помещении прачечной, в помещении пищеблока	ООО «СОНАР» 121 500,00	Работа выполнена
п.10-11 п.23-24	Определить категории вспомогательного помещения	ООО «ЩИТ» 7 500,00	Работа выполнена

п.26, 28	начальных классов, математики, помещения прачечной, пищеблока, вспомогательное помещение кабинета завхоза.		
п.31	<p>Замена АПС (смонтирована в 2007г) Руководителем ОО не обеспечено исправное состояние систем АПС и оповещения, и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, а именно, не организована современная замена отдельных составляющих и частей систем АПС и оповещения, и управления эвакуацией людей объекта.</p>	ООО «СОНАР» Выполнен проект 40 000, 00	Проект выполнен, сейчас готовится документация для проведения аукциона. Сроки выполнения работ июль 2019 г



Директор:

Е.Н. Птухина